



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

---

**Готовь печку летом**

Незаметно и очень быстро пролетело лето. Наступившая осень балует нас последними теплыми днями. Но не за горами долгие морозные дни, а с наступлением холодов, как правило, сезонные проблемы – согреть себя и свое жилище. Из года в год именно на осеннее - зимний период приходится пик пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного и электроотопительного оборудования в жилье.

Согласно многолетней статистике именно находящиеся в запущенном состоянии печи и обогреватели кустарного производства становятся виновниками пожаров. В связи с этим особую тревогу у сотрудников государственного пожарного надзора вызывает пожарная безопасность частного жилого сектора, а также дачных домиков, которые стали круглогодичным местом жительства многих граждан.

Еще свежа в памяти страшная трагедия, произошедшая в декабре 2008 года. По причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в дачном доме, расположенном в садовом обществе «Медиков» дачного массива поселка Заречный. В результате пожара погибло 7 человек, из них двое детей - девочки 3-х и 7 лет. Виновница пожара – печка «буржуйка» располагалась на пути единственного выхода из домика, на окнах были установлены железные решетки. Спавшие люди, пожар случился в 3 часа ночи, проснувшись, не смогли покинуть помещение и стали заложниками своего собственного дома. Погибшая семья гастарбайтеров позаботившись о жилье, совсем не подумала о том, как сделать его пожаробезопасным.

Март 2008 года. Из-за перекала печи в с. Майское Ташлинского района погибла от возникшего пожара бабушка и ее двухлетний внук.

В Оренбургской области за истекший период 2010 года по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем произошло 179 пожаров, по сравнению с прошлым годом количество снизилось на 20%. Во многом это результата удалось добиться благодаря систематическим профилактическим мероприятиям, которые проводят сотрудники ГПН в рамках ежегодной операции «Жилище». Это сходы граждан, беседы, противопожарные инструктажи, раздача памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

При инспекторских проверках выявляются такие характерные нарушения, как: примыкание печей к деревянным стенам и перегородкам, отсутствие предтопочных листов, несоблюдение размеров противопожарных разделок, соприкосновение с печью сгораемых материалов и предметов, наличие трещин и неплотностей в кирпичной кладке. Эксплуатация самодельных электрообогревательных приборов, с открытыми нагревательными элементами, не

